



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 13126-8:2006-05

Test Certificate

Nr. /No. 32-2/11

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

FAPIM S.p.A.

IT-55011 Altopascio (LU)

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

24. Mai / May 2011

die Anforderungen der DIN EN 13126-8
meets the requirements of DIN EN 13126-8

für das Produkt
for the product

SYNCRO

in der Ausführung
in the version

Drehkippschlag
Tilt & turn furniture

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification

Gebrauchskategorie category of use	Dauerfunktions- tüchtigkeit durability	Masse mass	Feuerbe- ständigkeit fire	Gebrauchs- sicherheit safety in use	Korrosionsbe- ständigkeit corrosion	Schutz- wirkung security	Ange- wendeter- Teil application part	Prüfgrößen size of limitation
-	4	120	0	1	4	-	8	1300x1200

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht nach RAL-GZ 607/3, Nr. 4-2/11 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report according to RAL-GZ 607/3, No. 4-2/11 by PIV Velbert. The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 06. Juli / July 2011

R. Ehle
Dipl.-Ing.

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.